



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

650000 г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemeovoGPN@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кемерово

(место составления акта)

«09» апреля 2021 г.

(дата составления акта)

16 часов 30 минут

(время составления акта)

Акт проверки

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

N 152

По адресу/адресам: 650043, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС, ГОРОД КЕМЕРОВО, УЛИЦА
МИЧУРИНА, 27

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 152 от 29.03.2021 заместителя главного государственного
инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по
пожарному надзору Останина А.С.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

№ 141 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

02.04.2021 с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

09.04.2021 с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 30 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/1,5 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР Главного
управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы)

Ворожеев

Огу

(подпись)

«30» марта 2021 г.

10 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ворожева Наталья Сергеевна, государственный инспектор

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных

Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному
надзору

лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Козырь Ольга Олеговна заведующая МАДОУ № 141 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1 этаж			
1.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений, групповой ячейки с одновременным пребыванием более 10 чел., № 3 (группа), № 13 (спальная), № 12 (приемная) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.04.09г.)	п.5.2.12 СП 1.13130.2009; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	заведующая МАДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида» Козырь Ольга Олеговна
2.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения с одновременным пребыванием более 10 чел., № 6 (спортивный зал) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.04.09г.)	п.5.2.12 СП 1.13130.2009; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	заведующая МАДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида» Козырь Ольга Олеговна
3.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений, групповой ячейки с одновременным пребыванием более 10 чел., № 18 (группа), № 21 (спальная), № 17 (приемная) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.04.09г.)	п.5.2.12 СП 1.13130.2009; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	заведующая МАДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида» Козырь Ольга Олеговна
4.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений, групповой ячейки с одновременным пребыванием более 10 чел., № 35 (группа), № 38 (спальная), № 39 (приемная) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.04.09г.)	п.5.2.12 СП 1.13130.2009; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	заведующая МАДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида» Козырь Ольга Олеговна
2 этаж			

5.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 8 (спальная) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.04.09г.) на лестницу 3-го типа, в свету менее 1.2 м (фактическая ширина составляет 0.62 м)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	заведующая МАДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида» Козырь Ольга Олеговна
6.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 14 (спальная) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.04.09г.) на лестницу 3-го типа, в свету менее 1.2 м (фактическая ширина составляет 0.62 м)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	заведующая МАДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида» Козырь Ольга Олеговна
7.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений, групповой ячейки с одновременным пребыванием более 10 чел., № 17 (группа), № 20 (спальная), № 16 (приемная)	п.5.2.12 СП 1.13130.2009; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	заведующая МАДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида» Козырь Ольга Олеговна
8.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений, групповой ячейки с одновременным пребыванием более 10 чел., № 27 (группа), № 30 (спальная), № 31 (приемная) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.04.09г.)	п.5.2.12 СП 1.13130.2009; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	заведующая МАДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида» Козырь Ольга Олеговна
9.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 36 (спальная) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.04.09г.) на лестницу 3-го типа, в свету менее 1.2 м (фактическая ширина составляет 0.62 м)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	заведующая МАДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида» Козырь Ольга Олеговна
10.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 45 (спальная) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.04.09г.) на лестницу 3-го типа, в свету менее 1.2 м (фактическая ширина составляет 0.62 м)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	заведующая МАДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида» Козырь Ольга Олеговна
11.	Ширина 4-х эвакуационных лестницы 3-го типа в свету менее 1,35 м (фактическая ширина составляет 0.76 м), лестницы не имеют ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаются таким образом, что расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляет менее 1 м до проекции любых оконных проемов	п. 4.4.2, п.5.2.15, п.5.2.16 СП 1.13130.2009; п. 4.4.7, п. 5.2.1, пп. «а» п. 4.4.1 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	заведующая МАДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида» Козырь Ольга Олеговна

нарушений не выявлено:

Записи в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля¹ отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: № 152/1/45 от 09.04.2021 г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Подписи лиц, проводивших проверку:



Воржева Наталья Сергеевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта 4 со всеми приложениями получил(а): Чогаев

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«09» апреля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)