



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу  
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55<sup>А</sup>, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района  
650000 г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 152/1/45**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 14  
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Берёзовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Останина А.С. от «29» марта 2021 г., № 152, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 02.04.2021 с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.; 09.04.2021 с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин.

проведена проверка

государственным инспектором Кемеровского и Берёзовского городских округов,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора

Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Воржевой Натальей

(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Сергеевной по адресу: г. Кемерово, ул. Мичурина, 27

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МАДОУ № 141 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"  
Козырь Ольгой Олеговной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
		1 этаж		

1.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений, групповой ячейки с одновременным пребыванием более 10 чел., № 3 (группа), № 13 (спальная), № 12 (приемная) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.04.09г.)	п.5.2.12 СП 1.13130.2009; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2021	
2.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения с одновременным пребыванием более 10 чел., № 6 (спортивный зал) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.04.09г.)	п.5.2.12 СП 1.13130.2009; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2021	
3.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений, групповой ячейки с одновременным пребыванием более 10 чел., № 18 (группа), № 21 (спальная), № 17 (приемная) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.04.09г.)	п.5.2.12 СП 1.13130.2009; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2021	
4.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений, групповой ячейки с одновременным пребыванием более 10 чел., № 35 (группа), № 38 (спальная), № 39 (приемная) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.04.09г.)	п.5.2.12 СП 1.13130.2009; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2021	
2 этаж				
5.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 8 (спальная) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.04.09г.) на лестницу 3-го типа, в свету менее 1.2 м (фактическая ширина составляет 0.62 м)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2021	
6.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 14 (спальная) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.04.09г.) на лестницу 3-го типа, в свету менее 1.2 м (фактическая ширина составляет 0.62 м)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2021	
7.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений, групповой ячейки с одновременным пребыванием более 10 чел., № 17 (группа), № 20 (спальная), № 16 (приемная)	п.5.2.12 СП 1.13130.2009; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2021	

8.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений, групповой ячейки с одновременным пребыванием более 10 чел., № 27 (группа), № 30 (спальная), № 31 (приемная) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.04.09г.)	п.5.2.12 СП 1.13130.2009; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2021	
9.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 36 (спальная) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.04.09г.) на лестницу 3-го типа, в свету менее 1.2 м (фактическая ширина составляет 0.62 м)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2021	
10	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 45 (спальная) (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.04.09г.) на лестницу 3-го типа, в свету менее 1.2 м (фактическая ширина составляет 0.62 м)	п.5.2.14 СП 1.13130.2009; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2021	
11	Ширина 4-х эвакуационных лестницы 3-го типа в свету менее 1,35 м (фактическая ширина составляет 0.76 м), лестницы не имеют ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаются таким образом, что расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляет менее 1 м до проекции любых оконных проемов	п. 4.4.2, п.5.2.15, п.5.2.16 СП 1.13130.2009; п. 4.4.7, п. 5.2.1, пп. «а» п. 4.4.1 СП 1.13130.2020; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кемеровского и Березовского  
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
городских округов, Кемеровского муниципального округа  
 по пожарному надзору)  
по пожарному надзору Воржева Н.С.  
«09» апреля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

✓ ОФ  
 (подпись)

Заведующий ОФ  
 (должность, фамилия, инициалы)

«09» апреля 2021 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору