



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу
территориальный отдел в городе Кемерово
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 20,
тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 339

должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства

г. Кемерово

«09» апреля 2021

Должностное лицо Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «09» апреля 2021 № 116) в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 141 "Детский сад комбинированного вида".

Юридический адрес: 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, 27.
Регистрационный номер 1024240677097 ИНН 4205037224

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, 27.

УСТАНОВИЛ

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 141 "Детский сад комбинированного вида", выявлены нарушения санитарного законодательства: Закона РФ 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28 ч.1), п. 2.4.8, 2.5.3, 2.5.2, 2.7.2, 2.8.3, 2.8.4, 3.1.1, 3.1.4, 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.1. глава VI, п. 10. таблица 5.54. глава V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания», п. 4.4.5, 4.4.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, пп. 1 п. 68, п. 70, пп. 1 п. 73 Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 № 764.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения в срок до «01» декабря 2022 г.

1. Трансформируемые трёхуровневые кровати, установленные в подготовительной логопедической группе «Буратинки», обеспечить самостоятельным заходом на каждый уровень, п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В спальне 2-й младшей группы «Искорки»; в спальне 1-й младшей группы «Цыплята»; в игровой 1-й младшей группы «Ягодки»; в приемной и спальне средней группы «Веселые гномы»; в приемной подготовительной логопедической группе «Буратинки»; в спальне подготовительной группы «Звездочки»; в спальне 2-й младшей группы «Солнышко» устранить дефекты и повреждения, в п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Стены в приемной, спальне и игровой 2-й младшей группы «Искорки»; стены в приемной старшей логопедической группы «Пчелки»; стены в игровых 1-х младших группах «Ягодки» и «Цыплятки»; стены и потолок в прачечной; потолок в приемной 1-й младшей группы «Цыплята»; стены в приемной, игровой и спальне старшей группы «Бусинки»; потолок в игровой старшей группы «Бусинки»; стены и потолок в туалетной старшей группы «Бусинки»; стены в приемной и спальне средней группы «Веселые гномы»; потолок в спальне и туалетной средней группы «Веселые гномы»; стены в игровой подготовительной логопедической группе «Буратинки»; стены в приемной и игровой средней группы «Светлячки»; стены в приемной и игровой подготовительной группы «Звездочки»; стены в приемной и игровой 2-й младшей группы «Солнышко» выполнить из материалов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, устранить дефекты и повреждения, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В спальнях 2-й младшей группы «Искорки», в средних группах «Веселые гномы» и «Светлячок» конструкцию окон выполнить с учетом возможности проведения проветривания, п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Остекление окон выполнить из цельного стеклопакета в приемной старшей логопедической группы «Пчелки»; в игровой подготовительной логопедической группе «Буратинки»; в спальне средней группы «Веселые гномы», п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. В спальне старшей группы «Лучики» и в спальне подготовительной группы «Звездочки» световые проёмы оборудовать солнцезащитными устройствами, п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. Обеспечить соблюдение нормы площади на одного ребенка в игровых группах «Цыплята», «Ягодки», «Солнышко», «Светлячки», «Бусинки», п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
8. Предусмотреть нормируемую наполняемость детей в группах комбинированной направленности (старшая логопедическая группа «Пчелки» и подготовительная логопедическая группа «Буратинки»), п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. В приемных групп раннего возраста установить умывальные раковины для рук, п. 3.1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. В туалетных старшей логопедической группе «Пчелки»; в старшей группе «Бусинки»; в 1-х младших группах «Ягодки» и «Цыплята»; в средних группах «Веселые гномы» и «Светлячки»; в подготовительной логопедической группе «Буратинки» установить умывальники для персонала, п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.1. глава VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания».

11. В процедурном (прививочном) кабинете установить раковину для мытья рук, оборудованную смесителем, с подводкой горячей и холодной воды, п. 4.4.5. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

12. В процедурном (прививочном) кабинете установить двугнёздную раковину для мытья рук и обработки инструментария, п. 4.4.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

13. Количество унитазов для детей от 3 до 7 лет (2-ые младшие группы «Искорки» и «Солнышко»; средние группы «Светлячки» и «Веселые гномы»; старшие группы «Бусинки» и «Лучики»; подготовительная группа «Звездочки») установить из расчета 1 унитаз на 5 детей, таблица 6.1. глава VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания».

14. Количество умывальников в туалетных групп для детей от 3 до 7 лет и для детей до 3 лет (группы «Цыплята» и «Ягодки», младшие группы «Искорки» и «Солнышко»; средние группы «Светлячки» и «Веселые гномы»; старшие группы «Бусинки» и «Лучики»; подготовительная группа «Звездочки») установить из расчета 1 кран на 5 детей, таблица 6.1. глава VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания».

15. Уровни искусственной освещенности довести до нормируемого показателя в групповых помещениях групп «Светлячки», «Солнышко», «Звездочки», «Пчелка», «Бусинки» и в музыкальном зале, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 10. таблица 5.54. глава V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 141 "Детский сад комбинированного вида".

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «02» декабря 2022 г. должностному лицу - ведущему специалисту - эксперту Кулебакиной Ксении Алексеевне в территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение ад-

министративного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово



Кулебакина К.А.
(Ф.И.О.)

Расписка в получении предписания:

Предписание от «09» апреля 2021 № 339 получил «09» апреля 2021

Подпись законного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Усупов О.В.