



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу**  
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55<sup>А</sup>, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района**

650000 г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 88/1/44**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
№ 141 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Останина А.С. от «09» марта 2021 г., № 88, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 15.03.2021 с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; 02.04.2021 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; 09.04.2021 с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

проведена проверка

государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора

Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Воржевой Натальей

(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Сергеевной объекта защиты по адресу: г. Кемерово, ул. Мичурина, 27

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МАДОУ № 141 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" Козырь Ольгой Олеговной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Не обеспечена замена средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатируемых сверх срока службы, в установленном порядке (прибор ВЭРС-ПК24), протокол испытаний № 00037 от 11.07.2019	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ	15.08.2021	

2. На объекте защиты не хранится техническая документация на оборудование автоматической установки пожарной сигнализации (при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ	15.08.2021	
---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим нормом.

Государственный инспектор Кемеровского и Березовского

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

городских округов, Кемеровского муниципального округа

по пожарному надзору)

по пожарному надзору Воржева Н.С.

«09» апреля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«09» апреля 2021 г.

*Заведующий Сергеев*  
(должность, фамилия, инициалы)